



注記
スラブ荷重は、T-2とする。
マンホールは、FRP製とする。
臭突工事は、処理槽工事外とする。
臭突横引き配管は、上り勾配施工とする。
流入・放流配管は、処理槽工事外とする。
処理槽流入部付近に給水栓を設けること。但し、処理槽工事外とする。
本図は、嵩上げ材H=300mmを設置した図面とする。

承認	設計	審査	審査	承認	日付	件名	コード
	近藤	窪田	-	森	24.03.27	XJ-5 鹿児島仕様 支柱省略工事	S250820011
					尺度 A2:1/30	図名 処理槽一般構造図	図番 JP010-1/1